

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: AM/1-24R09

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

ALUKIT A/M

(diametro 60/100mm)

2. Uso previsto

Sistema fumario in doppia parete coassiale costituito da due tubi, interno in ALLUMINIO, esterno in METALLO VERNICIATO. Con intercapedine adeguatamente dimensionata per permettere l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore e tubo interno per convogliare i fumi di combustione all'esterno.

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+ / 4

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 14989-2:2007

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica


7. Prestazione dichiarata

Alukit A/M [sistema fumario in doppia parete coassiale]

Designazione 1 con elastomero di tenuta: T200 P1 W Vm L13100 O00

AM/1-24R09

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	60 ÷ 100[mm]	EN 14989-2:2007
Materiale isolante	Aria dinamica	
Coefficiente di rugosità	Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	Passa	
Resistenza alla trazione	Passa	
Resistenza al flusso dei componenti	Esito Positivo	
Tenuta lato fumi	P1	
Tenuta lato aria	N1	
Classe di temperatura	T200	
Resistenza al fuoco	O00	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Non passa	
Durabilità ai vapori condensati	W	
Resistenza alla corrosione	Classe Vm	
Durabilità al gelo e disgelo	Passa	



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio