

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: PDP/1-24R09

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

PLASTIK AIR “in” DP

(diam. 60 - 80 - 100mm)

2. Uso previsto

Sistema fumario in doppia parete coassiale costituito da due tubi, interno in PP rigido con guarnizioni in EPDM, esterno in acciaio inox AISI serie 400. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un intercapedine circolare vuota. Tubo interno per convogliare i fumi di combustione all'esterno.

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+ / 4

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 14471:2013 + A1:2015

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. Prestazione dichiarata

Plastik Air “in” DP [sistema fumario in doppia parete coassiale]

Designazione: con elastomero di tenuta: T120 H1 W 2 O00 LI-E-U0 (Ø60 ÷ 100)

PDP/1-24R09

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	Esito positivo (vedi Appendice B del libretto istruzione)	EN14471:2013 + A1:2015
Resistenza al fuoco	(No fuoco da fuliggine) O00	
Classe di temperatura	T120	
Tenuta ai fumi	H1	
Componenti soggetti al vento	Esito positivo	
Resistenza alla flessione e trazione	Esito positivo	
Resistenza all'esposizione dei condensati	Esito positivo	
Durabilità chimica	Esito positivo	
Tenuta alla condensa e all'umidità	Esito positivo	
Resistenza ai raggi UV	Esito positivo	
Durabilità al carico termico	Esito positivo	
Classe di resistenza al fuoco	E	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica
Genésin Piergiorgio